

Zapytanie ofertowe

ZEC SPEC-PEC Kartuzy Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie podania ceny wykonania prac dotyczących wykonania zadania „Inwentaryzacja instalacji oświetlenia wraz z pomiarami natężenia oświetlenia w obiektach SPEC-PEC”, w szczególności:

1. Projekt techniczny będzie obejmował:

- 1.1. Zinwentaryzowaną mapę wskazanych obiektów wraz z lokalizacją istniejących punktów oświetlenia awaryjnego i podstawowego dla:
 - 1.1.1. Kotłowni K-3, ul. Sędzickiego 38, Kartuzy (powierzchnia ok. 1700m²),
 - 1.1.2. Kotłowni K-2, ul. Szpitalna, Dzierżążno (powierzchnia ok. 200m²),
 - 1.1.3. Biuro SPEC-PEC, ul. Sędzickiego 26d, Kartuzy (powierzchnia ok. 140m²).
- 1.2. Zaktualizowaną mapę terenu przyległego do Kotłowni K-3 z lokalizacją istniejących punktów oświetlenia zewnętrznego,
- 1.3. Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego we wskazanych obiektach,
- 1.4. Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego we wskazanych obiektach,
- 1.5. Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego przyległego do kotłowni K-3,
- 1.6. Raport podsumowujący wyniki wraz z rekomendacjami.

2. Pomiary powinny być wykonane:

- 2.1. poprzez określenie średniego natężenia oświetlenia w wybranych płaszczyznach roboczych oraz wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych,
- 2.2. w odpowiedniej ilości punktów pomiarowych,
- 2.3. jednocześnie sprawdzając równomierność oświetlenia oraz sprawdzając efekt olśnienia,
- 2.4. urządzeniami pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania i certyfikaty kalibracji wydane przez uprawnione laboratorium,
- 2.5. urządzeniami pomiarowymi z korekcją cosinusową i fotopową oraz posiadającymi tolerancję błędów nie przekraczającą 10%,
- 2.6. w przypadku braku spełnienia wymagań jednoznacznie argumentując przyczynę takiej opinii,
- 2.7. podpisane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami, których skan będzie stanowił załącznik do dokumentacji powykonawczej,
- 2.8. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami uwzględniającymi charakterystykę i przeznaczenie obiektów i instalacji.

3. Termin ważności oferty: min. 21 dni,

4. Warunki płatności – 21 dni po dostawie przedmiotu zakresu prac.

5. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna składać się z plików edytowalnych w formacie *.dwg/*.dxf dla rysunków technicznych, *.xls dla zestawień wyników, *.doc dla części opisowej dokumentacji technicznej.

6. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna składać się ze skonwertowanych plików przedstawionych w poprzednim pkt. w formacie *.pdf.

7. Dokumentacja w formie papierowej – 1 szt. + płyta CD.

Możliwa jest wizja lokalna oraz zapoznanie się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego w jego siedzibie. Termin wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego. Harmonogram pomiarów natężenia oświetlenia w obiektach zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji zadania: **31.12.2020r.**

Do niniejszego zapytania ofertowego znajduje zastosowanie Regulamin dokonywania zakupów,, dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: <http://www.spec-pec.pl/regulamin.php>. W ramach postępowania przetargowego ZEC SPEC-PEC Kartuzy Sp. z o.o. może wezwać oferenta, którego oferta nie spełnia wymogów wynikających z niniejszego zapytania, do jej uzupełnienia lub poprawienia.

Wszelkie pytania proszę składać drogą mailową na adres bok@spec-pec.pl lub telefonicznie pod nr 58 681 39 14.

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na wyżej wymieniony adres e-mail do dnia 20.11.2020 r.

**Zakład Energetyki Ciepłej
"SPEC-PEC" Spółka z o.o.**


**Marek Dawidowski
Członek Zarządu - Dyrektor**