

tzew	Tz	Tp	dT
12	67,0	46,0	21,0
11	67,3	45,8	21,5
10	67,6	45,6	22,0
9	67,9	45,4	22,5
8	68,1	45,2	22,9
7	68,4	45,0	23,4
6	68,7	44,8	23,9
5	69,0	44,6	24,4
4	71,2	45,5	25,7
3	73,4	46,4	27,0
2	75,6	47,2	28,3
1	77,8	48,1	29,7
0	80,0	49,0	31,0
-1	82,1	49,9	32,3
-2	84,3	50,7	33,6
-3	86,5	51,6	34,9
-4	88,7	52,5	36,2
-5	90,9	53,4	37,5
-6	93,1	54,2	38,9
-7	95,3	55,1	40,2
-8	97,5	56,0	41,5
-9	99,7	56,9	42,8
-10	101,9	57,7	44,1
-11	104,0	58,6	45,4
-12	106,2	59,5	46,7
-13	108,4	60,4	48,1
-14	110,6	61,2	49,4
-15	112,8	62,1	50,7
-16	115,0	63,0	52,0

Wykres regulacyjny 115 / 63 \*C dla sieci ciepłowniczej zasilanej z K-03 os. Wybickiego

