

t zew	Tz	Tp	ΔT
12	40,0	36,0	4,0
11	41,5	36,9	4,6
10	43,1	37,7	5,4
9	44,8	38,5	6,3
8	46,5	39,3	7,2
7	48,1	40,1	8,0
6	49,8	41,0	8,8
5	51,4	41,8	9,6
4	53,0	42,6	10,4
3	54,6	43,5	11,1
2	56,0	44,3	11,7
1	57,5	45,2	12,3
0	59,1	46,0	13,1
-1	60,8	46,9	13,9
-2	62,5	47,8	14,7
-3	64,0	48,7	15,3
-4	65,7	49,6	16,1
-5	67,5	50,4	17,1
-6	69,0	51,3	17,7
-7	70,5	52,1	18,4
-8	72,2	52,9	19,3
-9	73,8	53,9	19,9
-10	75,3	54,7	20,6
-11	77,0	55,6	21,4
-12	78,5	56,5	22,0
-13	80,1	57,3	22,8
-14	81,8	58,2	23,6
-15	83,5	59,1	24,4
-16	85,0	60,0	25,0

Wykres regulacyjny 85 / 60 °C dla sieci ciepłowniczej c.o. zasilanej z K-01 os. XX- lecia PRL w Kartuzach

