

Zakład Energetyki Ciepłej
SPEC-PEC Sp. z o.o.
83-300 Kartuzy ul. Sędzickiego 26D

WARUNKI TECHNICZNE NR WT/05/2023

Dotyczy: podłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła położonego w Kartuzach przy ul. Franciszka Sędzickiego 38

Zakład Energetyki Ciepłej SPEC-PEC Spółka z o.o. w Kartuzach, wydaje następujące warunki techniczne, dotyczące przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej kogeneracyjnego źródła ciepła o mocy cieplnej 1,2 MW o planowanej lokalizacji na działce 181/31 obr. 5 w Kartuzach przy ul. Franciszka Sędzickiego 38:

1. Podłączenie zostanie zaprojektowane do sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni przy ul. F. Sędzickiego 38, po stronie wysokich parametrów.
2. Dokumentację projektową przyłącza wykona Zakład Energetyki Ciepłej SPEC-PEC.
3. Dostawę i montaż źródła ciepła realizuje Zakład Energetyki Ciepłej SPEC-PEC.
4. Wymagania techniczne przyłączanego źródła ciepła:
 - „paliwo gaz ziemny typ E
 - „agregat kogeneracyjny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zamontowany w kontenerze
 - „rozliczenie ciepła za pomocą licznika ciepła Kamstrup Multical.
5. Parametry czynnika grzewczego sieci ciepłowniczej:
 - maksymalne ciśnienie robocze na zasileniu: **1,0 MPa**,
 - różnica ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem (obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne): **0,2 MPa**,
 - temperatura wody sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym: **115/60°C**,
 - temperatura wody sieci ciepłowniczej w okresie letnim: **67°C**.
6. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja nie uprawniają do naruszania praw osób trzecich.
7. Planowany termin przyłączenia źródła do 31.05.2025 r.
8. Niniejsze warunki ważne są dwa lata licząc od daty ich wydania.

Zakład Energetyki Ciepłej
„SPEC-PEC” Spółka z o.o.


Mariusz Dziura
Prezes Zarządu