

Zakład Energetyki Ciepłej  
SPEC-PEC Sp. z o.o.  
ul. Sędzickiego 26D  
83-300 Kartuzy

## WARUNKI TECHNICZNE NR WT/05/2023/01

Dotyczy: podłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła położonego w Kartuzach przy ul. Franciszka Sędzickiego 38

Zakład Energetyki Ciepłej SPEC-PEC Spółka z o.o. w Kartuzach, wydaje aktualizację do warunków technicznych nr WT/05/2023 z dnia 08.11.2023 r., dotyczące przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej kogeneracyjnego źródła ciepła o mocy cieplnej 1,2 MW oraz gazowego źródła szczytowego o mocy cieplnej 2,67 MW o planowanej lokalizacji na działce 181/31 obr. 5 w Kartuzach przy ul. Franciszka Sędzickiego 38:

1. Podłączenie zostanie zaprojektowane do sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni przy ul. F. Sędzickiego 38, po stronie wysokich parametrów.
2. Dokumentację projektową przyłącza wykona Zakład Energetyki Ciepłej SPEC-PEC.
3. Dostawę i montaż źródła ciepła realizuje Zakład Energetyki Ciepłej SPEC-PEC.
4. Wymagania techniczne przyłączanego źródła ciepła:
  - Paliwo gaz ziemny typ E,
  - Agregat kogeneracyjny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zamontowany w kontenerze,
  - Kocioł gazowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zamontowany w kontenerze,
  - Rozliczenie ciepła za pomocą liczników ciepła Kamstrup Multical.
5. Parametry czynnika grzewczego sieci ciepłowniczej:
  - maksymalne ciśnienie robocze na zasileniu: **1,0 MPa**,
  - różnica ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem (obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne): **0,2 MPa**,
  - temperatura wody sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym: **115/60°C**,
  - temperatura wody sieci ciepłowniczej w okresie letnim: **67°C**.
6. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja nie uprawniają do naruszania praw osób trzecich.

7. Planowany termin przyłączenia źródeł do 31.08.2025 r.
8. Niniejsze warunki ważne są dwa lata licząc od daty ich wydania.

Zakład Energetyki Ciepłej  
"SPEC-PEC" Spółka z o.o.

  
Mariusz Dziura  
Prezes Zarządu